

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Т р а н с ф о р м а т	Наименован. номер, мощн.	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	Время 12 час.			Время 13 час.			Время 14 час.			Время 15 час.			Время 16 час.			Время 17 час.					
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
	T-1 16МВА		110	288	2,9	1,403	245	2,5	1,194	288	2,9	1,403	288	2,9	1,403	288	2,9	1,403	288	2,9	1,403	324	3,2	1,578
	T-2 16МВА		35	40	0,4	0,195	70	0,7	0,341	40	0,4	0,195	40	0,4	0,195	70	0,7	0,341	36	0,4	0,175			
	ИТОГО:																							
	Напряжение на шинах п/ст.		110																					
	Нагрузка БСК и СК		35																					
	Нагрузка БСК и СК		6																					
	Примечание:																							
	Замеры провел:																							

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.

- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел:  Ергунов Е.А.

Дата: 23.06.2017г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Т р а н с ф о р м а т	Наименован. номер, мощн.	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	Время 18 час.			Время 19 час.			Время 20 час.			Время 21 час.			Время 22 час.			Время 23 час.					
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
	T-1 16МВА		110	245	2,5	1,194	245	2,5	1,194	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	144	1,4	0,697			
	T-2 16МВА		35	36	0,4	0,175	40	0,4	0,195	36	0,4	0,175	36	0,4	0,175	40	0,4	0,195	40	0,4	0,195			
	ИТОГО:																							
	Напряжение на шинах п/ст.		110																					
	Нагрузка БСК и СК		35																					
	Нагрузка БСК и СК		6																					
	Примечание:																							
	Замеры провел:																							

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.

- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел:  Ергунов Е.А.

Дата: 23.06.2017г.

