

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Т р а н с ф о р м а т	Наименован. номер, мощн.	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	Время 12 час.			Время 13 час.			Время 14 час.			Время 15 час.			Время 16 час.			Время 17 час.					
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар
	T-1 16МВА		110	288	2,9	1,403	245	2,5	1,194	288	2,9	1,403	288	2,9	1,403	288	2,9	1,403	324	3,2	1,578			
	T-2 16МВА		35	40	0,4	0,195	70	0,7	0,341	40	0,4	0,195	40	0,4	0,195	70	0,7	0,341	36	0,4	0,175			
	ИТОГО:																							
	Напряжение на шинах п/ст.		110																					
	Нагрузка БСК и СК		35																					
			6																					
					3,3	1,598		3,2	1,535		3,3	1,598		3,3	1,598		3,6	1,744		3,6	1,753			

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.

- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел:  Ергунов Е.А.

Дата: 23.06.2017г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Т р а н с ф о р м а т	Наименован. номер, мощн.	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	Время 18 час.			Время 19 час.			Время 20 час.			Время 21 час.			Время 22 час.			Время 23 час.					
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар
	T-1 16МВА		110	245	2,5	1,194	245	2,5	1,194	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	144	1,4	0,697			
	T-2 16МВА		35	36	0,4	0,175	40	0,4	0,195	36	0,4	0,175	36	0,4	0,175	40	0,4	0,195	40	0,4	0,195			
	ИТОГО:																							
	Напряжение на шинах п/ст.		110																					
	Нагрузка БСК и СК		35																					
			6																					
					2,9	1,369		2,9	1,389		2,2	1,052		2,2	1,052		2,2	1,072		1,8	0,892			

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.

- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел:  Ергунов Е.А.

Дата: 23.06.2017г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Т р а н с ф о р м а т	Наименован. номер, мощн.	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	Время 00 час.			Время 01 час.			Время 02 час.			Время 03 час.			Время 04 час.			Время 05 час.						
				И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	
	T-1 16МВА		110																						
			35																						
			6	143	1,4	0,697	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	225	2,2	1,096				
			110																						
			35																						
			6	144	1,4	0,697	143	1,4	0,697	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	180	1,8	0,877	225	2,2	1,096				
	ИТОГО:																								
	Напряжение на шинах п/ст.																								
	Нагрузка БСК и СК																								
Примечание:				+ направление потока к шинам п/ст.																					
				- направление потока от шин п/ст.																					
Замеры провел:				Ергунов Е.А.																					
				Дата: 23.06.2017г.																					

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Т р а н с ф о р м а т	Наименован. номер, мощн.	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	Время 06 час.			Время 07 час.			Время 08 час.			Время 09 час.			Время 10 час.			Время 11 час.							
				И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар	И А	Р МВт	Q Мвар		
	T-1 16МВА		110																							
			35																							
			6	180	1,8	0,877	225	2,2	1,096	225	2,5	1,096	288	2,9	1,403	315	3,2	1,535	400	4	1,949					
			110																							
			35																							
			6	144	1,4	0,697	70	0,7	0,341	70	0,7	0,341	30	0,3	0,146	70	0,7	0,341	70	0,7	0,341					
	ИТОГО:																									
	Напряжение на шинах п/ст.																									
	Нагрузка БСК и СК																									
Примечание:				+ направление потока к шинам п/ст.																						
				- направление потока от шин п/ст.																						
Замеры провел:				Ергунов Е.А.																						
				Дата: 23.06.2017г.																						