

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Наименован номер, маши	Полож. анцапф.	Класс напря щ. кВ	Время 00 час.			Время 01 час.			Время 02 час.			Время 03 час.			Время 04 час.			Время 05 час.				
			I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q		
Транс форма торы		110																				
		35																				
		6	245	2,5	1,194	390	4	1,899	390	4	1,899	323	3,2	1,574	250	2,5	1,218	323	3,2	1,574		
Т-2 16МВА		110																				
		35																				
		6	72	0,7	0,351	108	1	0,526	216	2	1,052	180	2	0,877	252	2,5	1,227	144	1,4	0,701		
ИТОГО:																						
Напряжение на п/ст.																						
Нагрузка БСК и СК																						

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.

- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел: Ергунов Е.А.

Дата: 20.12.2017г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Наименован номер, маши	Полож. анцапф.	Класс напря щ. кВ	Время 06 час.			Время 07 час.			Время 08 час.			Время 09 час.			Время 10 час.			Время 11 час.					
			I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q			
Транс форма торы		110																					
		35																					
		6	319	3,2	1,554	225	2,2	1,096	225	2,2	1,096	225	2,2	1,096	225	2,2	1,096	225	2,2	1,096			
Т-2 16МВА		110																					
		35																					
		6	144	1,4	0,701	108	1	0,526	72	0,7	0,35	108	1	0,526	180	2	0,880	180	2	0,880			
ИТОГО:																							
Напряжение на п/ст.																							
Нагрузка БСК и СК																							

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.

- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел: Ергунов Е.А.

Дата: 20.12.2017г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Наименован номер, мощн.	Полож. анцапф.	Класс напря ж.кВ	Время 12 час.			Время 13 час.			Время 14 час.			Время 15 час.			Время 16 час.			Время 17 час.					
			И	Р	Q	И	Р	Q	И	Р	Q	И	Р	Q	И	Р	Q	И	Р	Q			
			А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар
Транс форма торы		110																					
		35																					
		6	290	2,9	1,413	250	2,5	1,218	250	2,5	1,218	220	2,2	1,072	400	4	1,949						
Т-2 16МВА		110																					
		35																					
		6	29	0,3	0,141	32	0,3	0,155	72	0,7	0,351	72	0,7	0,351	72	0,7	0,351	72	0,7	0,351			
ИТОГО:																							
Напряжение на п/ст.		110																					
Нагрузка БСК и СК		35																					
		6																					
			3,2		1,554	2,8		1,373	3,2		1,569	2,9		1,423	4,7		2,3				4,7		2,3

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.

- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел:  Ергунов Е.А.

Дата: 20.12.2017г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

Наименован номер, мощн.	Полож. анцапф.	Класс напря ж.кВ	Время 18 час.			Время 19 час.			Время 20 час.			Время 21 час.			Время 22 час.			Время 23 час.					
			И	Р	Q	И	Р	Q	И	Р	Q	И	Р	Q	И	Р	Q	И	Р	Q			
			А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар	А	МВт	Мвар
Транс форма торы		110																					
		35																					
		6	320	3	1,559	290	2,9	1,413	360	3,6	1,754	250	2,5	1,218	250	2,5	1,218	220	2	1,072			
Т-2 16МВА		110																					
		35																					
		6	72	0,7	0,351	72	0,7	0,351	72	0,7	0,351	72	0,7	0,351	72	0,7	0,351	72	0,7	0,351			
ИТОГО:																							
Напряжение на п/ст.		110																					
Нагрузка БСК и СК		35																					
		6																					
			3,7		1,91	3,6		1,764	4,3		2,105	3,2		1,569	3,2		1,569				2,7		1,423

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.

- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел:  Ергунов Е.А.

Дата: 20.12.2017г.