Приложение к письму ПО ЗЭС ОАО "МРСК-Урала"
филиала "Челябэнерго" от 20.12.17г. № _____

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

	Наименован. номер, мощн	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	Время 00 час.			Время 01 час.			Время 02 час.			Время 03 час.			Время 04 час.			Время 05 час.		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар
Трансформаторы	Т-1 16МВА		110																		
			35																		
			6	245	2,5	1,194	390	4	1,899	390	4	1,899	323	3,2	1,574	250	2,5	1,218	323	3,2	1,574
	Т-2 16МВА		110																		
			35																		
			6	72	0,7	0,351	108	1	0,526	216	2	1,052	180	2	0,877	252	2,5	1,227	144	1,4	0,701
	ИТОГО:																				
					3,2	**1,545**		**5**	**2,425**		**6**	**2,951**		**5,2**	**2,451**		**5**	**2,445**		**4,6**	**2,275**
Напряжение на шинах п/ст. кВ			110																		
			35																		
			6																		
Нагрузка БСК и СК																					

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- направление потока от шин п/ст.

Замеры провел: Ергунов Е.А. Дата: 20.12.2017г.

Контрольный замер нагрузок по п/ст ООО "КЛЗ" 110/35/6кВ

	Наименован. номер, мощн	Полож. анцапф.	Класс напряж. кВ	Время 06 час.			Время 07 час.			Время 08 час.			Время 09 час.			Время 10 час.			Время 11 час.		
				I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q	I	P	Q
				A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар	A	МВт	Мвар
Трансформаторы	Т-1 16МВА		110																		
			35																		
			6	319	3,2	1,554	225	2,2	1,096	225	2,2	1,096	225	2,2	1,096	225	2,2	1,096	225	2,2	1,096
	Т-2 16МВА		110																		
			35																		
			6	144	1,4	0,701	108	1	0,526	72	0,7	0,35	108	1	0,526	180	2	0,880	180	2	0,880
	ИТОГО:																				
					4,6	**2,255**		**3,2**	**1,622**		**2,9**	**1,446**		**3,2**	**1,622**		**4,2**	**1,976**		**4,2**	**1,976**
Напряжение на шинах п/ст. кВ			110																		
			35																		
			6																		
Нагрузка БСК и СК																					

Примечание: + направление потока к шинам п/ст.
- напрвление потока от шин п/ст.

Замеры провел: Ергунов Е.А. Дата: 20.12.2017г.